


SCHÉMA DE CONNEXION AZX6CCP AIRZONE - PAC SAMSUNG

MODULE INTERFACE MIM-B14 - SAMSUNG




Contrôle externe: Contact d'entrée (contact sec)


BORNE DE CONTRÔLE SAMSUNG




POMPE CIRCULATION VENTILO-CONVECTEURS



POMPE CIRCULATION PLANCHER CHAUFFANT



AÉROTHERMIQUE



AZX6CCP - AIRZONE

LE CONTRÔLE DE L'ÉQUIPEMENT AÉROTHERMIQUE NE PEUT SE RÉALISER QU'ON/OFF.
LE CONTRÔLE PEUT SE RÉALISER AVEC UN RÉLAI DE MODE. CHANGEMENT DE MODE PAR MOYEN DE LA COMMANDE DE L'ÉQUIPEMENT.

NOTE IMPORTANTE : EN CE QUI CONCERNE LA CONNEXION ENTRE LA CCP (AZX6CCP) ET L'UNITÉ DE PRODUCTION, IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR DE VÉRIFIER L'INFORMATION FOURNIE PAR AIRZONE AVEC LE FABRICANT DE L'ÉQUIPEMENT.

Pour plus d'information technique sur la CCP cliquez [ici](#)

ECHELLE
N/S

PLAN
1/1

SERVICE PRESCRIPTION AIRZONE
PLAN: SCHEMA DE CONNEXION - AZX6CCP AIRZONE - PAC SAMSUNG

PROMOTEUR
LOCALISATION
DATE: 2015
N° EXP.

DESSINATEUR Airzone France

Contact: info@airzonefrance.fr Téléphone: (+33) 184 884 695 www.airzonefrance.fr

